

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 167/06

RILASCIATO ALLA DITTA:
BIOLCHINI LEGNO SRL UNIPERSONALE

PROVE ESEGUITE:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)
TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)
RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 6,07 M
SUPERFICIE TOTALE: 2,63 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

JESSIKA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 3
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 167/06 DEL 22/02/07 EMESSE DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 22/02/07

Tested by **CONSORZIO
LEGNOLEGNO**