

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

**SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 092R/07**

**RILASCIATO ALLA DITTA:  
BIOLCHINI LEGNO SRL UNIPERSONALE**

**PROVE ESEGUITE:  
POTERE FONOIOLANTE (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)**

**DIMENSIONE INFISSO:  
PERIMETRO APRIBILE: 6,65 M  
SUPERFICIE TOTALE: 1,92 M<sup>2</sup>**

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:  
GIUDITTA FONOIOLANTE**

**VALORE CONSEGUITO:  
INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOIOLANTE: Rw 41 (-2;-5) dB**

**TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI  
SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 092R/07 DEL 04/05/07 EMESSE DA QUESTO LABORATORIO.  
CORREGGIO, 04/05/07**