

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 170/06

**RILASCIATO ALLA DITTA:
BIOLCHINI LEGNO SRL UNIPERSONALE**

PROVE ESEGUITE:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)
TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)
RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)**

DIMENSIONE INFISSO:

**PERIMETRO APRIBILE: 7,42 M
SUPERFICIE TOTALE: 2,50 M²**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

LIDIA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E900
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4**

**TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI
SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 170/06 DEL 21/02/07 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.**

CORREGGIO, 21/02/07

Tested by **CONSORZIO
LEGNOLEGNO**